



ИНСТРУКЦИЯ

о порядке действий при обнаружении взрывоопасных предметов

Совершая террористические акты с применением взрывных устройств террористы, как правило, размещают их в сумках, ящиках, свертках, пакетах, мусорных контейнерах, в автомобилях. Во всех случаях террористы стремятся убить как можно больше людей или нанести наибольший материальный ущерб. Поэтому они выбирают места и время взрывов в момент наибольшего скопления людей.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Требования настоящей инструкции являются обязательными для всего персонала ГБУЗ РК «Керченская городская больница № 3»

1.2. Настоящая инструкция регламентирует требования к:

- действиям персонала при обнаружении взрывоопасных предметов;
- оценке соответствия предметов условиям взрывобезопасности.

2. ОБЩИЕ ПРИЗНАКИ ВЗРЫВООПАСНЫХ ПРЕДМЕТОВ.

- Посторонний (бесхозный) предмет;
- Наличие средств связи (радиотелефон, радиостанция, пейджер, провода и т.п.), соединенные с предметом;
- Наличие у предмета характерного вида штатных боеприпасов;
- Исходящий из предмета резкий химический запах (горюче-смазочных материалов, растворителей и т.д.);
- Наличие у предметов элементов, не соответствующих его прямому назначению;
- Наличие связей предмета с объектами окружающей обстановки (растяжки, проволока и т.д.);
- Не характерные для предмета звуки (работающего часового механизма, потрескивание, щелчки, мигание светодиодов и т.п.);
- Наличие на предмете наклеек, записок, табличек с какими либо угрозами (требованиями);
- В случае если предмет является пакетом, бандеролью, конвертом – наличие в нем металлических предметов;
- Увеличенная (нехарактерная) масса предмета;
- Несоответствие расположения центра тяжести предмета его форме и размерам.

3. ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ВЗРЫВООПАСНЫХ ПРЕДМЕТОВ.

3.1. Работники учреждения, либо другое лицо, обнаружившее взрывоопасный предмет обязаны:

3.1.1. Сообщить руководству КГБ № 3 Главному врачу **3-41-14** либо лицам, исполняющих их обязанности, Зам.главного врача по безопасности КГБ № 3 **3-25-84**, Уполномоченного по вопросам ГО и ЧС **3-25-84** полную информацию о месте нахождения предмета, его состоянии и признаках взрывоопасности предмета;

3.1.2. Соблюдать личную безопасность и безопасность других находящихся рядом людей: - условно безопасным считается расстояние: на открытой местности более 300 метров, при наличии капитальных стен и других прочных преград – не менее 50 метров, при обнаружении взрывоопасного предмета в помещении производится эвакуация людей из всего здания;

3.2.1. Незамедлительно сообщить руководству в Министерство здравоохранения Республики Крым, а также дежурному отдела внутренних дел по г.Керчи 6-11-93 (102), Федеральную службу безопасности по г. Керчи 2-04-53, МЧС 2-13-79 (112) г. Керчи полную информацию о месте нахождения предмета, его состоянии и признаки взрывоопасности;

3.2.2. Информацию о случившемся занести в производственный журнал, ведущийся в отделении, при этом указать:

- время обнаружения предмета;
- состояние предмета;
- признаки взрывоопасности предмета;
- точное время передачи информации о случившемся руководству КГБ № 3;
- точное время передачи информации в ОВД, ФСБ, МЧС.
- полученные от них указания;
- время произведенной записи в журнал.

3.2.3. Организовать и провести эвакуацию людей и транспорта из зоны возможного поражения (условно безопасным считается расстояние: на открытой местности более 300 метров, при наличии капитальных стен и других прочных преград – не менее 50 метров, при обнаружении взрывоопасного предмета в помещении производится эвакуация людей из всего здания);

3.2.4. До прибытия сотрудников правоохранительных органов, ФСБ, МЧС силами персонала перекрыть доступ людей и въезд автотранспорта в зону возможного поражения;

3.2.5. По прибытию сотрудников ОВД, ФСБ, МЧС действовать по их указаниям.

4. ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

4.1. Трогать и перемещать подозрительный предмет и объекты вокруг него;

4.2. Нарушать упаковку предмета и пытаться открыть его;

4.3. Заливать предмет жидкостями, засыпать порошками (грунтом) и накрывать материалами;


4.4. Пользоваться вблизи подозрительного предмета электро - и радиоаппаратурой;

4.5. Оказывать на предмет тепловое, механическое, звуковое, электромагнитное воздействие;

4.6. Производить осмотр места обнаружения подозрительных предметов.

ПОМНИТЕ: обезвреживание взрывоопасного предмета на месте его обнаружения производится только специалистами МВД, ФСБ, МЧС.

Заместитель главного врача по безопасности
ГБУЗ РК «Керченская городская больница № 3»



П.П. Броварский

**Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
в помещениях с ночным пребыванием людей в
ГБУЗ РК «Керченской городской больнице № 3»**

№	Наименование мероприятия	Основание
	В отделениях больницы с ночным пребыванием людей должно быть обеспечено:	
1	Круглосуточное дежурство	п.8 Постановления Правительства РФ №390 от 25.04.2012г.
2	Наличие телефонной связи	п.9 Постановления Правительства РФ №390 от 25.04.2012г.
3	Наличие электрических фонарей из расчета - не менее 1 фонаря на каждого дежурного	п.9 Постановления Правительства РФ №390 от 25.04.2012г.
4	Наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от токсичных продуктов горения	п.9 Постановления Правительства РФ №390 от 25.04.2012г.
5	Проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации людей	п.12 Постановления Правительства РФ №390 от 25.04.2012г.

Приложение № 11
к приказу от 10.02.2020 г. № 121
«О противопожарном режиме»

**Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
при эксплуатации эвакуационных путей,
эвакуационных и аварийных выходов
в ГБУЗ РК «Керченской городской больнице № 3»**

№	Наименование мероприятия	Пояснение	Основание
При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов должно быть обеспечено следующее:			
1	Свободные проходы (к путям эвакуации и эвакуационным выходам)	Во всех помещениях больницы	п.37 Постановления Правительства РФ №390 от 25.04.2012г.
2	Надежное крепление ковровых дорожек, ковров и других покрытий полов		п.39 Постановления Правительства РФ №390 от 25.04.2012г.
3	Наличие плана эвакуации людей при пожаре на видном месте	На объекте с массовым пребыванием людей	п.7 Постановления Правительства РФ №390 от 25.04.2012г.
		На объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек	
4	Наличие знаков пожарной безопасности на путях эвакуации		п.33 Постановления Правительства РФ №390 от 25.04.2012г.
5	Исправное состояние знаков пожарной безопасности	В том числе знаков, обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы	п.43 Постановления Правительства РФ №390 от 25.04.2012г.
6	Свободное открывание дверей эвакуационных выходов изнутри, без ключа		п.35 Постановления Правительства РФ №390 от 25.04.2012г.
7	Открывание наружу(по направлению выхода из здания) дверей эвакуационных выходов		п.34 Постановления Правительства РФ №390 от 25.04.2012г.
8	Исправное состояние устройств для самозакрывания дверей	Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств)	п.62, 153 Постановления Правительства РФ №390 от 25.04.2012г.
9	Исправное состояние электрических фонарей	На объектах с массовым пребыванием людей – 1 фонарь на 50 человек	п.38 Постановления Правительства РФ №390 от 25.04.2012г.
10	Автоматическое включение эвакуационного освещения	При прекращении электропитания рабочего освещения	п.43 Постановления Правительства РФ №390 от 25.04.2012г.
11	Проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах	Не реже 1 раза в 5 лет с составлением соответствующего протокола испытаний	п.24 Постановления Правительства РФ №390 от 25.04.2012г.
При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:			
12	Снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации		п.23 Постановления Правительства РФ №390 от 25.04.2012г.
13	Заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг		п.36 Постановления Правительства РФ №390 от 25.04.2012г.
14	Изменять направление открывания дверей		

15	Устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей	п.36 Постановления Правительства РФ №390 от 25.04.2012г.
16	Устанавливать в лестничных клетках внешние блоки кондиционеров	п.23 Постановления Правительства РФ №390 от 25.04.2012г.
17	Устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы	
18	Загромождать эвакуационные пути и выходы, выходы на наружные эвакуационные лестницы различными материалами, мебелью, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами	п.23, п.36 Постановления Правительства РФ №390 от 25.04.2012г.
19	Блокировать двери эвакуационных выходов	п.36 Постановления Правительства РФ №390 от 25.04.2012г.
20	Фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также снимать их	

**Порядок
действий в случае возникновения пожара в
ГБУЗ РК «Керченской городской больнице № 3»**

№ п/п	Действия	Последовательность действий	Должность, Ф.И.О.
1.	Сообщение о пожаре	При обнаружении пожара, возгорания или задымления необходимо: немедленно вызвать пожарную часть по тел. 101, сообщив о месте возгорания и точном адресе; передать сигнал «Тревога» по зданию, оповестить администрацию.	Лицо, первым обнаружившее возгорание
2.	Подготовка и эвакуация персонала	При обнаружении пожара, возгорания или задымления необходимо немедленно и спокойно во всех помещениях больницы объявить о срочной эвакуации.	Ответственный сотрудник
3.	Эвакуация персонала, пациентов	Эвакуация персонала и пациентов проводится согласно плана эвакуации	Дежурный персонал
4.	Пункт сосредоточения	В случае возникновения пожара, пунктом сосредоточения назначена площадка перед главным входом в здание.	Зав. отделением, старшая медицинская сестра
5.	Сверка списочного состава с фактическим наличием эвакуированных из здания.	Все эвакуированные из здания люди пересчитываются, и наличие их сверяется с имеющимися поименными списками	Ответственные за пожарную безопасность
6.	Тушение пожара или возгорания персоналом больницы до прибытия пожарной части	Тушение пожара или возгорания организуется и проводится немедленно с момента его обнаружения не занятыми эвакуацией сотрудниками.	Тушение проводится силами сотрудников имеющих обучение.
7.	Встреча пожарных подразделений МЧС	Встречающий должен информировать прибывшего начальника караула пожарной части о следующем: • Все ли эвакуированы из здания; • Где произошел пожар (возгорание); • В каком помещении огонь, на каком этаже и куда распространяется; • Указать места хранения материальных ценностей, взрывоопасных и токсичных веществ, указать места расположения пожарных гидрантов.	Лицо, встречающее пожарные подразделения.